



LEGENDA:

- NN KÁBLOVÉ VEDENIE - EXISTUJÚCE
- VN KÁBLOVÉ VEDENIE - EXISTUJÚCE
- PODZEMNÉ OZNAMOVACIE VEDENIE ST (ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE)
- POTRUBIE PITNEJ VODY - BVS (ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE)
- NAVRHOVANÉ NN PODZEMNÉ VEDENIE
- NAVRHOVANÉ VN PODZEMNÉ VEDENIE
- NAVRHOVANÉ VN VEDENIE ULOŽENÉ DO CHRÁNIČKY Ø160mm
- NAVRHOVANÉ ROZVÁŽAČE ELEKTROMEROV PRE NAPAJENIE EXIST. ODBEROV
- VRÁTANE UZEMNENIA ZEMNICA PÁSIKOM FeZn 30/4mm ULOŽENÝM V SÚBEHU S NOVÝM VEDENÍM
- KATASTER "C"
- KATASTER "E"

NAPĀTOVÁ SÚSTAVA	BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	
	ISTN EN 61936-1 8/2015 + DAC 7/2012 + DAC2 6/2013 + ZAI 1/2015 + ZAI1 1/2016	OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASŤÍ
3 AC 22kV 50Hz IT	MIMO DOSAH	OCHRANA V PRÍPADE DOTYKU NEŽIVÝCH ČASŤÍ
	UZEMNENÍM	
1/N/PE AC 230V 50Hz TN-S	KRYTOM, IZOLÁČIOU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C	KRYTOM, IZOLÁČIOU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
	OCHRANNÉ PÁSMO	
	VZDOLNÉ VEDENIE	KÁBLOVÉ VEDENIE
3 AC 22kV 50Hz IT	10m OD KRAJNÉHO VODIČA	1m OD OSI VEDENIA
3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C	-	1m OD OSI VEDENIA
	3 AC 22kV 50Hz IT	STN EN 50 522 8/2011
UZEMNENIE	3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C	STN 33 2000-5-54 8/2012 +01 1/2016 + ZAI1 2/2018

POZNÁMKA:

- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE TECHNICKÁ SPRÁVA.
- KAŽDÝ ODDYCHKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GENERÁLNYM PROJEKTANTOM
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNÍŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASŤI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PRESNÁ TRASA KÁBLOVÉHO VEDENIA SA URČÍ PRED REALIZÁCIOU PO VYTYČENÍ VŠETKÝCH INŽINERSKÝCH SIETÍ A HRANÍC POZEMKOV.
- PRI SÚBEHU A KRIŽOVANÍ INŽINERSKÝCH SIETÍ BUDÚ DODRŽANÉ ODSTUPY DEFINOVANÉ PODLA STN.
- PRI KRIŽOVANÍ VJAZDOV NA POZEMKY A MESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KÁBLE ULOŽÍŤ DO CHRÁNIČKE FXKV.

Dokumentácia pre územne rozhodnutie a stavebné povolenie

HL. ZHOTOVITEĽ	LIV-EPI, s.r.o. Trenčianska 56/F 821 09 Bratislava	Táto dokumentácia je duševným majetkom zhotoviteľa. Žiadna časť tejto dokumentácie nesmie byť reprodukováná alebo použitá bez ich písomného povolenia.
----------------	--	---

ZMENA	YKONANÉ	DÁTUM	PRÍČ. Č.
a			

NAZOV ZAKÁZKY:	L13.0404.21.0002 SA_OKS Polianka, VNK, TS, NNK	TECH. ČASŤ:	ING. DUŠAN DRŽÍK	DÁTUM:	05/2021
INVESTOR:	ZAPADOSLOVENSKÁ ZAPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ a.s. GABRIEL 8 810 07 BRATISLAVA	VYPRACOVAL:	TOMÁŠ IMMER	MIERKA:	1:1000
SO-PS:	SO 01, SO 02 PS 01	KONTROLOVAL:	ING. JÁN ČAP	POČET A4:	7x
NAZOV VÝKRESU:	SITUÁCIA STAVBY	SCHVÁLIL:	ING. DUŠAN DRŽÍK	POČET A4:	7x
		STUPEN PBI:	ARCHIVNE ČÍSLO:	ZMENA:	-
		DUR-DSP	210726-UC0000-04		
			LIST	LISTOV:	DEC. & CLH
			210726_situacia_rev2.dwg		